


CLS: Endlagenschalter 'ZU' / limit switch 'CLOSE' (250V AC 6A)  
 OLS: Endlagenschalter 'AUF' / limit switch 'OPEN' (250V AC 6A)  
 ACLS: Zus. Endlagenschalter 'ZU' / aux. limit switch 'CLOSE' (250V AC 6A)  
 AOLS: Zus. Endlagenschalter 'AUF' / aux. limit switch 'OPEN' (250V AC 6A)  
 TP: Thermischer Schutzschalter / thermal protector (250V AC 15A)  
 C: Kontrolleuchte 'Auf' / Close lamp  
 O: Kontrolleuchte 'Zu' / Open lamp

Betrieb nur über Polwendeschutz.  
 Antrieb nicht dauerhaft bestromen.  
 Operation only with pole-changing  
 contactor. No permanently energizing.



Allgemeintoleranzen nach ISO 2768 -			Werkstückkanten nach DIN 6784		
Material	Datum	Änderung	Name	Bemerkung	
	Name	Datum	Maßstab	Benennung	Zeichnungs-Nr.
gez.	Rolfsmeier	19.06.2007	/	Elektrischer Schaltplan, NE006 ... NE009 24V DC mit Option ALS	ESP-NE006-NE009-24VDC-ALS
gepr.					